

РАССМОТРЕН
на заседании Управляющего совета
протокол от 09 февраля 2017 г. № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Лодейнопольская средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов»
от 10 февраля 2017 г. № 14
Директор: Исакова О.А. Исакова



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования
муниципального казенного
образовательного учреждения
«Лодейнопольская средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением
отдельных предметов»

г. Лодейное Поле
2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»**

1.2. Адрес объекта: **187700, Ленинградская обл., г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.54**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 4 этажей, **6596,5 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка - **27820 кв.м**

1.4. Год постройки здания – **1964 г.**, последнего капитального ремонта - **2007 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **июль – август 2017 г.**, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»**

Короткое наименование - **МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **187700, Ленинградская обл., г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.54**

1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**

1.9. Форма собственности - **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация - **Отдел образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации - **187700, Ленинградская обл., г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.41, тел. 8 (81364) 2-35-22**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные услуги по реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования**

2.3 Форма оказания услуг - **на объекте, на дому.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – **дети от 10 до 18 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – нарушения функций систем организма, нарушения двигательной функции, сенсорные нарушения (зрения).

2.6 Плановая мощность - **пропускная способность 570 человек/день, посещаемость – 477 человек/день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской автобус, маршрут №1: МКБ – Аэропорт – МКБ

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100-150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **1-3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4 перекрестки - **нет**

3.2.5 информация на пути следования к объекту - **нет**

3.2.6 перепады высоты на пути - **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

ДУ – доступность условная; дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

Б – доступны специально выделенные участки и помещения

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

ДЧ-В - доступен частично всем

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Сроки
1.	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выполнить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Оборудовать бордюрный пандус на пешеходной дорожке по пути движения от стоянки автотранспорта инвалидов к входу в здание. Вид работы: текущий ремонт	2019-2020 гг.
2.	Доступные входные группы (вход и выход из объекта)	
2.1	Выделить в начале и конце прилегающие к горизонтальной поверхности марша пандуса цветом или фактурой. Вид работы: текущий ремонт	2017-2018 гг.
2.2	Выделить краевые ступени наружной лестницы контрастным цветом или фактурой. Вид работы: текущий ремонт	2017-2018 гг.
2.3	Оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Вид работы: текущий ремонт	2018-2019 гг.
2.4	Оборудовать лестничный марш при входе дополнительными разделительными поручнями. Вид работы: текущий ремонт	2018-2019 гг.
2.5	Нанести на прозрачные полотна входных дверей и дверей тамбура контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Вид работы: текущий ремонт	2017-2018 гг.

3.	Пути движения внутри объекта	
3.1	Уменьшить высоту порогов по путям движения маломобильных групп населения (МГН) до 0,014 м. Вид работы: текущий ремонт	2018-2019 гг.
3.2	Выделить краевые ступени лестницы внутри объекта контрастным цветом или фактурой. Вид работы: текущий ремонт	2017-2018 гг.
3.3	Оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Вид работы: текущий ремонт	2018-2019 гг.
3.4	Оборудовать вдоль лестничных маршей с односторонними поручнями внутри объекта дополнительно поручни с противоположной стороны на высоте 0,9 м. Вид работы: текущий ремонт	2020-2021 гг.
3.5	Нанести на прозрачные полотна входных дверей яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Вид работы: текущий ремонт	2018-2019 гг.
4	Зона целевого назначения здания	
4.1	Оборудовать один из учебных кабинетов индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой. Вид работы: текущий ремонт	2020-2021 гг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	
5.1	Оборудовать универсальные кабины в уборных для маломобильных групп населения: размеры кабины не менее - ширина 1,65 м, глубина - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м; откидные поручни; специальные знаки у дверей кабины на высоте 1,35 м; оборудование кабины системой тревожной сигнализации; установка у раковины и унитаза поручня; выполнение крючков для одежды и костылей. Вид работы: текущий ремонт	2020-2021 гг.
6	Система информации на объекте	
6.1	Оборудовать информационное табло на входе (вывеска с названием организации, графиком работы и плана здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне). Вид работы: текущий ремонт	2017-2018 гг.
6.2	Разместить комплексные системы информации, предусматривающие визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов на объекте: контрастная полоса на полу к зоне обслуживания; тактильные таблицы с указателями выходов, поворотов, лестниц по всему пути передвижения инвалидов; дублирование информирующих обозначений рельефными знаками с размещением рядом с дверью со стороны дверной ручки и креплением на высоте от 1,3 до 1,4 м. Вид работы: текущий ремонт	2020-2021 гг.

4.2 Период проведения работ - 2017 – 2021 гг. в рамках исполнения прогнозного плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - объект доступен полностью всем категориям инвалидов

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
5/пять _____ листа(ов)

Директор МКОУ «Подлейнопольская
средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»
Исакова О.А.

